

BPI.7011.13.4.2013

MODYFIKACJA Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej opracowania projektu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona,
Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudową oświetlenia
ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) – opracowanie projektu”**

W związku z zapytaniami skierowanymi do „Zamawiającego” po
sprawdzeniu ich zasadności wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

W jaki sposób należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej.....

Wyjaśnienie:

Sposób zaprojektowania został wyjaśniony w modyfikacji nr 1.

Pytanie 2:

Jaka jest orientacyjna ilość przyłączy kanalizacji sanitarnych do
zaprojektowania ?

Wyjaśnienie:

Należy określić wg ilości budynków przyległych do wskazanych ulic co jest do
ustalenia z map dostępnych w internecie.

Pytanie 3:

Czy przyłącza kanalizacyjne mają obejmować tylko budynki przyległe do ulic,
czy także należy przewidzieć podłączenie budynków przy tzw. sięgaczach ?

Wyjaśnienie:

Należy przewidzieć również budynki położone przy tzw. sięgaczach.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada teren (działki będące własnością gminy)
przeznaczony na lokalizację przepompowni ścieków ?

Wyjaśnienie:

Wg naszego rozeznania układ ulic pozwala na grawitacyjne odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejsca włączenia. Aktualnie w przedmiotowych ulicach znajduje się kanalizacja ogólnospławna, funkcjonująca bez przepompowni. Ewentualna informacja o posiadaniu terenu przeznaczanego pod lokalizację przepompowni może być udzielona po wskazaniu orientacyjnego miejsca gdzie ona będzie potrzebna.

Pytanie 5.

Czy na terenie objętym zakresem opracowania obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Wyjaśnienie

Teren objęty opracowaniem projektowym nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym musi być wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie 6.

W jakim punkcie ma nastąpić włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej?

Wyjaśnienie:

Miejsce włączenia zostało wskazane w modyfikacji nr 1. Jest to studzienka w ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Brzozowej o rzędnych 17,06/15,99.

Pytanie 7.

Dlaczego w zestawieniu długości ulic w SIWZ nie ujęto ul. Żółkiewskiego i ul. Słowiańskiej, które są zaznaczone w załączniku graficznym.

Wyjaśnienie:

W ulicy Żółkiewskiego znajduje się w pełni zmodernizowana w 2011 roku kanalizacja ogólnospławna, która docelowo będzie pełniła funkcję kanalizacji sanitarnej po odłączeniu kanalizacji deszczowej co docelowo jest przewidywane. Długość fragmentu ulicy Słowiańskiej (od ul. Żółkiewskiego do torów kolejowych) zawarta jest w orientacyjnej długości ulicy Jagiellońskiej.

Sporządził:

ZASTĘPCA WYKONAWCY
Wydziału Planowania Przestrzennego,
Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska

mgr. Jan Berbeś