

Wyjaśnienie i modyfikacja nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OD PRZEPOMPOWNI PSL-1 NA LOTNISKU DO MIEJSCOWOŚCI KALISKA

W dniu 18.06.2010 r. do Urzędu Miejskiego skierowane zostało poniższe zapytanie dotyczące w/w zadania inwestycyjnego. Poniżej podajemy wyjaśnienie odnoszące się do wniesionego zapytania, które należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 1

W nawiązaniu do zapisów w SIWZ odnośnie bezprzewodowego monitoringu przepompowni ścieków, zwracamy się z zapytaniem czy w gminie Chojna funkcjonuje już system monitoringu w technologii GPRS oraz czy zamawiający życzy sobie, aby nowo budowane obiekty stanowiły rozszerzenie tego systemu, poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu?.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pierwszą część pytania podajemy, że w gminie Chojna pilotażowo został zamontowany system monitoringu w technologii GPRS. Odnosząc się do drugiej części pytania – oferenci winni uwzględnić w swojej ofercie zastosowanie monitoringu zgodnego z tym jaki będzie zastosowany przy budowie przepompowni przewidywanych do realizacji w miejscowości Godków i Godków Osiedle PKP.

BURMISTRZ

mgr Adam Fedorowicz