

Chojna, dnia 10 stycznia 2024 r.

DIR.271.11.1.2023 MKA

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00578760.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej zwana „ustawa Pzp”, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, w następującym zakresie:

#### **Pytanie nr 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC5S na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC8S. Jednocześnie nadmieniamy, że zastosowanie warstwy ścieralnej z AC8S wzmocni szkielet mieszanki oraz zapewni większą odporność na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłuży okres eksploatacji nawierzchni. Zmiana ta nie wpłynie na podniesienie kosztów wykonania warstwy ścieralnej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przychyła się do prośby jak w pytaniu i zmienia zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące konstrukcji remontowanej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego poprzez zmianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC5S na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC8S. Tym samym sporządzając ofertę należy skalkulować koszty nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S.

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka